

## BODEMSANERINGSWERKEN – VOPAK ACS – DEELLOCATIE ZUID

### BLUSSING LUCHTKOOLFILTERS

De luchtkoolfilters zijn voorzien van een CO detectie die bij ontbranding van de luchtkool ervoor zal zorgen dat deze automatisch geblust worden door water uit de schoonwaterbuffer. Als back-up is vooraan aan de installatie een brandweerkoppeling (DSP 70) aangebracht die in noodgevallen kan gebruikt worden door Vopak om de luchtkoolfilters vol water te zetten.

**De procedure die gevolgd wordt in het geval van manuele blussing van de luchtkoolfilters door Vopak is de volgende:**

- 1. Handmatige afsluiter thv de brandweerkoppeling (DSP70) openzetten**
- 2. Brandweerslang koppelen op deze koppeling**
- 3. Luchtkoolfilters worden onder water gezet**
- 4. Na het uitvoeren van deze handeling steeds contact opnemen met de storingsdienst van Verhoeve (0031 646 23 44 15)**

Mocht zich ondanks dit nog een probleem/calamiteit voordoen, kunt u 24u/24 contact opnemen de storingsdienst van TDVM via het nummer 0031 646 23 44 15.

Bij verdere vragen kunt U ons bereiken op 03 540 03 10.

Met vriendelijke groet,  
Verhoeve Groep Belgium bvba

MANUELE BLUSVOORZIENING  
LUCHTKOOLFILTERS  
WATERZUIVERINGSINSTALLATIE





Luchtcoolfilter A (in container)



Luchtcoolfilter B



Schoonwaterbuffer